

## SU DEPOLARINDA DİKKAT EDECEĞİMİZ ÖNEMLİ HUSUSLAR

- 1) Su depoları içindeki su ile etkileşimde bulunmayacak bir maddeden yapılmalıdır. Bunlar paslanmaz çelik, betonarme ve su depolanması için müsaade edilmiş polietilen veya plastik depolardır. Betonarme depolar iç yüzeyleri kolay temizlenebilir nitelikte olmalıdır. Dışarıdan içeriye, içerden dışarıya kesinlikle bir sızıntı olmamalıdır.
- 2) Su deposu kapağı muhakkak kapalı tutulmalıdır. (Giriş için 40x50 cm ebadında olmalıdır.) Su giriş vanası kapak açıldığında kolay ulaşılabilmelidir.
- 3) Su depolarına havalandırma borusu konulmalıdır. Boru ağzına kemirici ve böcek girişlerine engel olacak şekilde koruyucu tedbirler alınmalıdır. Depoların içlerinden ve üstünden atık su kanal borusu geçmemelidir.
- 4) Su depolarında tahliye vanası olmalı çıkan su kanala bağlanmalıdır.
- 5) Su depolarının için de sabit merdiven kalmamalıdır. Depodaki şamandıra ve seviye flatosu temizliklerde kontrol edilerek bozursa yenilenmelidir.
- 6) Su boruları ve bağlantı yerlerindeki vana, dirsek ve bunun gibi parçalar su ile etkileşimde bulunmayacak bir maddeden yapılmalıdır. (paslanmaz çelik vb)
- 7) Su borularının üzerinde depoya gelen, depodan çıkan ve tahliye edilen borular ayrı renklerde akış yönünü gösterecek şekilde belirtilmelidir. Bir şema ile su deposunun görülebilecek bir yerine asılmalıdır.
- 8) Manevra bölümünün iç kısmı ve depo dışı her zaman temiz olacak şekilde boya badanası yapılmalıdır. Depo üstüne ve kapak üzerine her türlü malzeme depolanmamalı ve kapağın içerisine girişine engel olunmamalıdır.
- 9) Su deposunun kapısı kilitli olmalı ve kapı anahtarı sorumlu kişilerde olmalıdır.
- 10) Su deposunun bulunduğu kısım her türlü dış etkenlerden etkilenmeyecek şekilde düzenlenmelidir.
- 11) Su deposunun tüm bölümleri yeterince aydınlatılmalıdır.
- 12) Sağlık bakanlığının 08.08.2007/20802 Genelge no:2007/67 kararında belirtildiği gibi su depoları yılda en az 2 kere temizlenip dezenfekte edilmelidir.
- 13) Temizlik ve dezenfektelerde kullanılan özel kimyasal madde biyosidal ürün ruhsatlı ve sağlık bakanlığınca onaylı olmalıdır.
- 14) Su deposu temizliği ve izolasyon işinde uzman firmalarla çalışılmalı, temizlik ve izolasyon da kullanılan ürünlerin gıda tüzüğüne uygunluk belgeleri istenmelidir.

ENGİN YAZICI  
ESKİ İSKİ BÖLGE MÜDÜRÜ  
DEPOTEM GENEL MÜDÜR